

SPECYFIKACJA

Istotnych warunków zamówienia - wykonania robót instalacyjnych w budynku mieszkalnym przy **ul. Staffa 13 w Mielcu**.

I. ZAKRES REMONTU

Wymiana instalacji elektrycznej w klatkach schodowych budynku przy ul. Staffa 13 w Mielcu.

II. ZAKRES ROBÓT

1. Wymiana WLZ-tów pionowych od tablic głównych (klatka II i IV) do klatek schodowych nr 1-5 – przewód LgY 10mm² (5 żył).
2. Wymiana zabezpieczeń tablic rozdzielczych z bezpieczników BiWts 25A na bezpieczniki S191 40A wraz z wyłącznikiem głównym 100A.
3. Wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych do mieszkań od nr 1-55 BiWts 20A na bezpieczniki S191 20A w tablicach piętrowych na klatkach schodowych.

W ofercie należy podać koszt całościowy wykonania robót.

III. OFERTA

1. Oferta winna zawierać: cenę ryczałtową (wykonanie całości robót), termin wykonania oraz okres gwarancji.
2. Termin składania ofert – do dnia 06.06.2023r. do godz. 10⁰⁰
3. Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul. Biernackiego 1 w godz. od 7⁰⁰-15⁰⁰ w zamkniętych kopertach z napisem «Przetarg–Wymiana instalacji elektrycznej w klatkach schodowych budynku przy ul. Staffa 13 w Mielcu»

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

- Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Sprzątanie stanowiska pracy po robotach należy do oferenta.